



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15»**

628617, Российская Федерация,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск, ул. Спортивная, 21

Телефоны: 46-57-90, 46-62-18, 46-80-73
Тел./факс: (3466) 46-57-90
Электронная почта: shgm@school15-nv.ru
Сайт: www.school15-nv.ru

30.08.2021 № СШ15-Исх-958

На № _____ от _____

Директору департамента
образования администрации
города Нижневартовска
Святченко И.В.

Уважаемая Инна Владимировна!

Во исполнение предписания Роспотребнадзора №32 от 03.03.2021 г. разработан план по устранению нарушений выявленные в ходе выездной плановой проверке по Распоряжению №13 от 27.01.2021 г.:

План мероприятий

П.п.	Замечания и сроки выполнения	Принятые меры
1	Обеспечить обучающихся среднего и старшего звена мебелью в соответствии с их антропометрическими данными в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и ст.5 п.7.3 ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции». Срок 15.04.2021 г.	Выполнено Обучающиеся среднего и старшего звена обеспечены мебелью в соответствии с их антропометрическими данными (фото прилагаются)
2	Обеспечить замену учебной мебели имеющей дефекты и	Выполнено (договор прилагается)

	повреждения, в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.	
3	Обеспечить наличие в мастерских (кабинет технологии для трудового обучения мальчиков) местной механической вытяжной вентиляции, в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.	Выполнено (договор прилагается)
4	Обеспечить технологическое оборудование с избыточным выделением тепла и влаги на пищеблоке (моечные ванны, 4 электроплиты и малая электрическая сковородка в горячем цехе) местными вытяжными системами вентиляции, в соответствии с требованиями п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.	Выполнено (договор прилагается)
5	Устранить имеющиеся дефекты и повреждения (трещины) керамической плитки на полу в коридорах (зона рекреации), в соответствии с требованиями п. 25.2. СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.	

6	<p>Обеспечить места для хранения уборочного инвентаря в туалетах поддонами с подводкой горячей и холодной воды, системой водоотведения, в соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.</p>	<p>Выполнено Оборудовано помещение для хранения уборочного инвентаря в туалетах поддонами с подводкой горячей и холодной воды, системой водоотведения (фото прилагаются)</p>
7	<p>Обеспечить рабочие места обучающихся при работе с компьютерами источниками местного освещения, в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.</p>	
8	<p>Обеспечить в столярно-слесарной (универсальной) мастерской работу (функциональное) умывальных раковин, обеспечить наличие электрополотенец или бумажных полотенец, в соответствии с требованиями п.3.4.13. и п.3.6.1 СП 2.4.3648-20. Срок 15.04.2021 г.</p>	<p>Выполнено В столярно-слесарной мастерской в работоспособном состоянии умывальные раковины, обеспечено наличие бумажных полотенец и жидкого мыла (фото прилагаются)</p>
9	<p>Обеспечить обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями п. 27.4. СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.</p>	
10	<p>Обеспечить предельно допустимые уровни (ПДУ) шума, эквивалентных уровней звука</p>	

	в кабинетах №№9, 27, 28 в соответствии с ПДУ СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Срок 31.12.2021 г.	
11	Обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности на уровне 300 лк в кабинетах информатики №№ 27, 28), в соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Срок 31.12.2021 г.	
12	Обеспечить отдельное хранение инвентаря для уборки туалетов от хранения другого инвентаря, в соответствии с требованиями п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Срок 15.04.2021 г.	Выполнено Выделено помещение для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже (фото прилагаются)

Директор

С.Г. Князева

Исполнитель:
Ахмедова Тамила Магомедгаджиевна,
заместитель директора по АХР
8-919-533-1738

okaod@n-vartovsk.ru (адрес для отправки)